

上海市普陀区教育局  
上海市普陀区消防救援支队 文件

普教办〔2022〕10号

---

**关于印发《进一步推进中小学幼儿园消防安全标准化管理工作暨开展2022年幼儿园消防疏散通道专项整治的工作方案》的通知**

区教育局系统各中小学（职校）、幼儿园：

现将《关于进一步推进中小学幼儿园消防安全标准化管理工作暨开展2022年幼儿园消防疏散通道专项整治的工作方案》印发给你们，请结合本单位工作实际，认真贯彻执行，确保按时间节点保质保量完成自评和评估任务。

普陀区教育局

普陀区消防救援支队

2022年10月18日

# 关于进一步推进中小学幼儿园 消防安全标准化管理工作暨开展 2022 年 幼儿园消防疏散通道专项整治的工作方案

根据上海市消防安全委员会办公室《关于印发〈关于推进本市重点行业消防安全标准化管理工作的实施方案〉的通知》（沪消防委办〔2017〕23号）、公安部《关于加强中小学幼儿园消防安全管理工作的意见》精神，持续推进本区中小学幼儿园消防安全标准化管理工作，并在 2022 年着力推进幼儿园消防疏散通道专项整治工作，特制定本工作方案。

## 一、工作目标

巩固普陀区中小学幼儿园消防安全标准化工作成果，重点推进幼儿园消防疏散通道治理工作，突出工作重点，抓住关键环节，采取果断措施，全面排查整治中小学、幼儿园火灾隐患，督促落实消防安全责任制，切实加强消防安全管理工作，加大消防宣传教育力度，提高师生员工消防安全意识和防控火灾能力。

## 二、组织领导

成立由区教育局、区消防救援支队等单位分管领导及联络员共同组成的工作领导小组，下设办公室（放在区教育局督导和安全事务中心），具体负责相关工作的协调推进、检查督导、评估验收和考核评比等工作，进一步提升本区中小学幼儿园消防安全标准化管理工作水平。

## 三、职责任务分工

**（一）区教育局。**动员部署中小幼儿园积极开展消防安全标准化管理工作，将推动中小幼儿园消防安全标准化管理情况纳入年度考核等重要指标。

**（二）区消防救援支队。**选派业务骨干对接区教育局，对推进中小幼儿园消防安全标准化管理提供专业技术指导。结合消防安全标准化管理具体要求及区教育局实际，会同区教育局研究制定符合实际、操作性强、有针对性的中小幼儿园消防安全管理工作相关配套标准。

**（三）区教育督导和安全事务中心。**牵头落实对本区中小幼儿园消防安全标准化管理评估工作，结合校园安全中心建设工作，完善中小幼儿园消防安全管理信息模块，提升区教育局消防安全标准化管理能力。年内组织对本系统各教育单位的消防安全负责人、管理人员开展一次消防安全标准化管理专题培训。加强对中小幼儿园消防安全标准化管理工作的指导、协调、监督和保障，协同相关部门健全联合检查、协调会商、考核评比等联动机制，适时组织开展部门联合督导检查。

**（四）各中小幼儿园。**落实消防安全的主体责任，对消防安全标准化管理工作细化工作方案，对照中小幼儿园消防安全管理工作相关配套标准，部署落实推进相应工作措施，着力解决本单位消防安全管理方面的突出问题，并学习借鉴示范单位经验，健全完善工作机制，切实提升工作质效。适时做好迎接上级督导检查准备。

#### **四、实施步骤**

**（一）组织培训（10月24日前）。**区教育督导和安全事务中心分别组织中小学、幼儿园进行消防安全标准化管理工作的专题培训。

**（二）学校自评（10月31日前）。**各中小学、幼儿园在组织学习、认真自查的基础上，在10月31日前，通过区教育安全管理平台完成申报。

**（三）组织评估（11月底前）。**区教育局、区消防救援支队联合组成检查组，对区内幼儿园进行全覆盖检查，中小学按不低于10%的比例进行抽查。

**（四）总结评估（12月底前）。**区教育督导和安全事务中心对评估验收情况进行汇总，并形成书面报告，报区教育局。相关结果纳入对中小学、幼儿园的年度考核。

## **五、工作要求**

**（一）加强组织领导。**各单位要高度重视消防安全标准化管理工作，切实加强组织领导，细化工作方案，落实工作措施，排查安全隐患，切实保障广大师生的生命安全和学校安全稳定。

**（二）抓好统筹结合。**区教育局、区消防支队要把消防安全标准化管理工作作为防控行业系统火灾事故的重要举措，与冬季消防检查、电气火灾综合治理等工作同部署、同推进、同落实，务求实效。

**（三）严格按标推进。**各单位要严格按照消防安全标准化管理的相关要求推进工作，坚持高标准、严要求，着力解决中小学幼儿园消防安全管理方面的突出问题。

**（四）及时提炼经验。**各单位要及时提炼总结工作中的经验做法和典型案例，不断建立健全本单位消防安全长效机制。

请各中小学、幼儿园于**10月31日（星期一）**前通过区教育局督导和安全管理平台上报《普陀区中小学消防安全标准化管理综合评估表》（见附件1）或《普陀区幼儿园消防安全标准化管理暨疏散通道治理综合评估表》（见附件2）。纸质表格加盖公章送至枣阳路108号1108室。

附件：1. 普陀区中小学消防安全标准化管理综合评估表  
2. 普陀区幼儿园消防安全标准化管理暨疏散通道治理综合评估表

联系人：戴继鸿，电 话：13585800956

# 附件 1

## 普陀区中小学消防安全标准化管理综合评估表

单位名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：

序号	评价项目	评价内容	达标标准	自评结果	评估结果	
1	消防安全 责任落实 (15分)	管理网路 1分	学校的法定代表人或主要负责人是学校的消防安全责任人，各部门的负责人是本部门的消防安全责任人，明确各自岗位职责，并逐级签订安全责任书。消防安全管理员、控制室值班人员持证上岗。			
2		责任书及协议 1分				
3		消防安全管理员、控制室值班人员资质 2分				
4		4. 志愿消防队名单 1分		志愿消防队员数量应不低于学校教职员人数的80%；三懂三会。		
5		责任追究制度 1分		消防安全工作为学校工作的重要内容，与校内绩效考核挂钩。		
6		安全会议记录 1分		年度及阶段性会议记录。		
7		年度安全工作计划及小结 1分		明确计划落实时限，并按计划完成工作任务，年终有总结。		
8		消防设备管理制度 2分		从学校实际出发，规范、务实制定各类制度。对应落实相应台账。		
9		消防安全培训及教育制度 1分				
10		消防安全工作例会制度 1分				
11		消防安全检查及巡查制度 1分				
12		消防设备点位图 2分			标明设备的位置、数量、名称。	
13	自动消防 系统维保 (5分)	维保单位资质 1分	具有自动消防设施的维保资质。			
14		维保合同 1分				
15		维保记录（每月至少一次） 1分	含隐患及整改记录；校方及维保人签字确认。			
16		年度检测报告 2分	每年一次。			
17	防火检查 (15分)	防火检查记录 6分	每月一次。			
18		厨房烟道清洗报告、合同 3分	每学期清洗至少一次，有寄宿学校每年加1次；清洗报告显示清洗过程中关键点照片。			
19		油烟管道清洗次数 2分				
20		高压测试合同、报告、公司资质（上高压学校） 2分	≥35KV 一年一次；≥10KV 二年一次。			
21		开关箱保养及检查记录 2分	保养范围：线头是否松动，除尘。			
22	防火巡查 (20分)	每日巡查表 6分	用火、用电、用气情况，安全出口、疏散通道畅通情况，消防设施设备、标志完好情况，防火门配件完好、启闭情况，值班人员在岗情况。			
23		重点区域巡查表 6分		食堂、体育场馆、会堂、宿舍、图书馆、消控室、泵房、电动自行车充电区域等至少		

			2小时巡查一次。		
24		寒暑假、重要节庆日检查表 2分	校长室牵头，组织各部门进行防火清查。		
25		高压间巡查记录（上高压学校）2分	每日一次。		
26		隐患整改及维修记录 4分	注明项目、原因、发现时间及完成时间。		
27	安全宣传 教育培训 (7分)	培训教材 1分	每年开展一次全员培训，新员工岗前培训，确保每名员工知晓消防安全知识“三懂三会”（懂基本消防常识、懂消防设施器材使用方法、懂逃生自救技能，会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散），有培训记录；将消防安全知识教育纳入学生课堂教学内容；有消防专业人员担任学校的兼职消防辅导员；有消防安全宣传活动。		
28		培训计划 1分			
29		培训现场照片 1分			
30		兼职消防辅导员聘书 2分			
31		教育活动方案、教育宣传活动照片 2分			
32	消防应急 逃生疏散 演练 (8分)	消防演练方案 2分	明确每班次、各岗位人员及其报警、疏散、扑救初起火灾的职责；重要节庆、文体等活动时，应制定有针对性的灭火和应急疏散预案；疏散线路图包括楼层、教室及公共场所、总疏散线路图；活动照片标有演练日期。演练每年不少于4次，寄宿制学校夜间时段疏散演练每年不少于2次。		
33		预案（含疏散线路图） 2分			
34		活动总结（含照片等活动资料）2分			
35		消防应急逃生疏散演练次数 2分			
36	现场查勘 (30分)	消防安全标识 3分	消防设施、器材应当设置规范、醒目的标识，并用文字或图例标明操作使用方法；疏散通道、安全出口和消防安全重点部位等处应当设置消防警示、提示标识；主要消防设施设备上应当张贴记载维护保养、检测情况的卡片或者记录。		
37		灭火器 5分	有效期2年（新购5年）、1具4KG干粉 $\leq 55m^2$ ，放置点间距 $\leq 15m$ 。		
38		消防控制室（有自动消防设施的单位）2分	24小时值班；主机正常运转；值班人员持证上岗；有值班、报警及维修记录。		
39		消防泵房 2分	设置自动挡、应急照明、水流指向等。		
40		消防通道畅通情况 5分	畅通情况；常闭防火门标识及关闭情况；应急照明供电情况。		
41		房间及走道疏散图 2分	教室、办公室、会议室、礼堂、食堂及各楼层走道张贴逃生路线图。		
42		电动自行车充电 3分	定时巡查、视屏监控、智能充电、棚体用阻燃材料等等。		
43		食堂明火区防火分隔 3分			
44		灶台喷淋安装情况 2分	餐厅面积超过1000平方米单位。		
45		燃气报警装置安装 3分	带自动切换阀门。		
			总分		

## 附件 2

### 普陀区幼儿园消防安全标准化管理暨疏散通道治理综合评估表

单位名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：

序号	评价项目	评价内容	达标标准	自评结果	评估结果
1	一、 消防安全 责任落实 (11分)	管理网络 1分	学校的法定代表人或主要负责人是学校的消防安全责任人，各部门的负责人是本部门的消防安全责任人，明确各自岗位职责，并逐级签订安全责任书。消防安全管理员、控制室值班人员持证上岗。		
2		责任书及协议 1分			
3		消防安全管理员、控制室值班人员资质 1分			
4		年度安全工作计划及小结 1分	明确计划落实时限，并按计划完成工作任务，年终有总结。		
5		志愿消防队名单 1分	志愿消防队员数量应不低于学校教职员人数的80%；三懂三会。		
6		安全会议记录 1分	年度及阶段性会议记录。		
8		管理制度 4分	消防设备管理制度、责任追究制度、消防安全培训及教育制度、消防安全工作例会制度、消防安全检查及巡查制度等。		
9					
10		消防设备点位图 1分	标明设备的位置、数量、名称。		
11		自动消防 系统维保 (3分)	维保合同、记录、单位资质 2分		
12	年度检测报告 1分		每年一次。		
13	防火检查 (9分)	防火检查记录 5分	每月一次。		
14		厨房烟道清洗报告、合同、次数 2分	每学期清洗至少一次；清洗报告显示清洗过程中关键点照片。		
15		高压测试报告公司资质（上高压学校）1分	≥35KV 一年一次；≥10KV 二年一次。		
16		开关箱保养及检查记录 1分	保养范围：线头是否松动，除尘。		
17	防火巡查 (18分)	每日巡查表 6分	用火、用电、用气情况，安全出口、疏散通道畅通情况，疏散指示、应急照明完好情况，消防设施设备、标志完好情况，防火门配件完好、启闭情况，值班人员在岗情况。		
18		重点区域巡查表 7分		食堂、活动室、午睡休息室、图书馆、消控室、泵房、电动自行车充电区域等	



				至少 2 小时巡查一次。		
19		寒暑假、重要节庆日检查表	1 分	园长室牵头，组织各部门进行防火巡查。		
20		隐患整改及维修记录	4 分	注明项目、原因、发现时间及完成时间。		
21	安全宣传 教育培训 (3 分)	培训教材、计划、现场照片	1 分	每年开展一次全员培训,新员工岗前培训,确保每名员工知晓消防安全知识“三懂三会”(懂基本消防常识、懂消防设施器材使用方法、懂逃生自救技能,会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散),有培训记录;有消防专业人员担任学校的兼职消防辅导员;有消防安全宣传活动。		
22		兼职消防辅导员聘书	1 分			
23		教育活动方案、教育宣传活动照片	1 分			
24	消防应急 逃生疏散 演练 (9 分)	消防演练方案	3 分	明确每班次、各岗位人员及其报警、疏散、扑救初起火灾的职责;重要节庆、文体等活动时,应制定有针对性的灭火和应急疏散预案;演练应当落实疏散引导、保护儿童的措施;疏散线路图包括楼层、教室及公共场所、总疏散线路图;活动照片标有演练日期。演练每年不少于 2 次,幼儿午睡时段演练每年不少于 1 次。		
25		预案(含疏散线路图)	2 分			
26		活动总结(含照片等活动资料)	1 分			
27		消防应急逃生疏散演练次数	3 分			
28	现场勘查 (13 分)	灭火器	4 分	有效期 2 年(新购 5 年)、1 具 4KG 干粉 $\leq 55m^2$ ,放置点间距 $\leq 15m$ 。		
29		消防控制室(有自动消防设施的单位)	1 分	24 小时值班;主机正常运转;值班人员持证上岗;有值班、报警及维修记录。		
30		消防泵房	2 分	设置自动挡、应急照明、水流指向等。		
31		燃气报警装置安装	2 分	带自动切换阀门。		
32		电动自行车充电	2 分	定时巡查、视屏监控、智能充电、棚体用阻燃材料等等。		
33		食堂明火区防火分隔	1 分			
34		灶台喷淋安装情况	1 分	餐厅面积超过 1000 平方米单位。		
35	疏散通道 (34 分)	消防安全标识	8 分	消防设施、器材应当设置规范、醒目的标识,并用文字或图例标明操作使用方法;疏散通道、安全出口和消防安全重点部位等处设置消防警示、提示标识;主要消防设施设备上应当张贴记载维护保养、检测情况的卡片或者记录。		
36		疏散路线图	4 分	走道、教室、办公室、会议室、礼堂、食堂及各楼层走道张贴逃生路线图。		
37		走道是否畅通	16 分	是否存在障碍物、易燃物。		
38		楼梯是否畅通	10 分	是否存在障碍物、易燃物。		
39		教室出口数量		是否满足 2 个或以上要求。		
40		楼面出口数量		是否满足 2 个或以上要求。		
41		大楼出口数量		是否满足 2 个或以上要求。		
42		应急照明使用情况	4 分	转角加 1,楼梯口。		
总分						

---

抄送：区消防安全委员会办公室， 区内属地中职校

---

上海市普陀区教育局办公室

2022年10月19日印发

---